

GUTACHTEN

über die Eignung und den Einsatz von VOGEL & NOOT KONVEKTOREN und HEIZWÄNDEN (KONTEC & VONARIS) in Hygieneausführung der Fa. RETTIG AUSTRIA GMBH im Gesundheitswesen

INGENIEUR
FRANZ WÖSCH

(Niederösterreich-)
AMTSSACHVERSTÄNDIGER
für
HYGIENE und TECHNIK
im
KRANKENHAUSWESEN

Schwertgasse 3
1010 Wien

T: 0664-4430286
email:
franz.woesch@chello.at

1. Allgemeines

Gutachter: ASV Ing. Franz Wösch
Auftraggeber: Fa. RETTIG AUSTRIA GMBH
Vogel & Noot Straße 4
8661 St. Barbara/Mzt., Austria

2. Auftragsumfang

Der Amtssachverständige (Aufnahmebeauftragter) wurde beauftragt, zu untersuchen, ob die **Vogel & Noot Konvektoren und Heizwände (Kontec & Vonaris) in Hygieneausführung** der Fa. Rettig Austria GmbH im Gesundheitswesen speziell in Krankenhäusern eingebaut werden können.

3. Prüfnormen u. Regelwerke

Als Grundlage zur Überprüfung wurden folgende Normen u. Regelwerke (Hygiene Beurteilung, Bescheinigungen u. Gutachten) verwendet:

ÖNORM EN 442-1 (2015 01); Radiatoren, Konvektoren, techn. Spezifikationen,
Anforderungen DIN EN 442-1,2 (2015 03)
HYGIENISCHE BEURTEILUNG Universitätsklinik Heidelberg (22.01.2015)
HYGIENEGUTACHTEN der Universität Greifswald (20.05.2002)
WERKSUNTERLAGEN (aktuelle Pläne)

4. Prüfergebnis

Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die **Vogel & Noot Konvektoren und Heizwände (Kontec & Vonaris)** der Firma Rettig Austria GmbH den unter Punkt 3. „Prüfnormen und Regelwerke“ angeführten NORMEN und den HYGIENEGUTACHTEN entsprechen.

Gegen die Verwendung der Vogel & Noot Konvektoren und Heizwände in Hygieneausführung der Firma Rettig Austria GmbH bestehen im Gesundheitswesen aus der Sicht des Amtssachverständigen keine Bedenken.

Werden zukünftig bauliche oder funktionelle Änderungen vorgenommen, so ist neuerlich um eine Überprüfung anzusuchen.

Wien, 18.10.2016



Der Amtssachverständige

