

GUTACHTEN

über die Eignung und den Einsatz von VOGEL & NOOT LASERLINE
RÖHRENADIATOREN der Fa. RETTIG AUSTRIA GMBH im Gesundheitswesen

INGENIEUR
FRANZ WÖSCH

(Niederösterreich-)
AMTSSACHVERSTÄNDIGER
für
HYGIENE und TECHNIK
im
KRANKENHAUSWESEN

Schwertgasse 3
1010 Wien

T: 0664-4430286
email:
franz.woesch@chello.at

1. Allgemeines

Gutachter: ASV Ing. Franz Wösch
Auftraggeber: Fa. RETTIG AUSTRIA GMBH
Vogel & Noot Straße 4
8661 St. Barbara/Mzt., Austria

2. Auftragsumfang

Der Amtssachverständige (Aufnahmebeauftragter) wurde beauftragt, zu untersuchen, ob die **Vogel & Noot Röhrenradiatoren** der Fa. Rettig Austria GmbH im Gesundheitswesen speziell in Krankenhäuser eingebaut werden können.

3. Prüfnormen und Regelwerke

Als Grundlage zur Überprüfung wurden folgende Normen u. Regelwerke (Hyg. Beurteilungen, Bescheinigungen u. Gutachten) verwendet:

ÖNORM EN 442-1 (2015 01); Radiatoren, Konvektoren, techn. Spezifikationen,
Anforderungen DIN EN 442-1,2 (2015 03)
HYGIENISCHE BEURTEILUNG Universitätsklinik Heidelberg (22.01.2015)
HYGIENISCHE BEURTEILUNG Universitätsklinik Heidelberg (21.05.2012)
HYGIENE-BESCHEINIGUNG UNIVERSITÄTSKLINIK Schleswig Holstein, Kiel (27.06.2006)
HYGIENEGUTACHTEN der Universität Greifswald (20.05.2002)
WERKSUNTERLAGEN (aktuelle Pläne)

4. Prüfergebnis

Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass die **Vogel & Noot Laserline Röhrenradiatoren** der Firma Rettig Austria GmbH den unter Punkt 3. „Prüfnormen und Regelwerke“ angeführten NORMEN, der BEURTEILUNG, der BESCHEINIGUNG u. dem HYGIENEGUTACHTEN entsprechen.

Gegen die Verwendung der Vogel & Noot Laserline Röhrenradiatoren d. Firma Rettig Austria GmbH bestehen im Gesundheitswesen aus der Sicht des Amtssachverständigen keine Bedenken.

Werden zukünftig bauliche oder funktionelle Änderungen vorgenommen, so ist neuerlich um eine Überprüfung anzusuchen.

Wien, 18.10.2016

Der Amtssachverständige

